

Программа проверки соблюдения требований ТНПА при эксплуатации систем пожарной автоматики и качества выполняемых работ по их техническому обслуживанию

(наименование субъекта хозяйствования, адрес, телефон)

(наличие лицензии МЧС на данный вид работ, ее номер и срок действия)

(наименование объекта, где осуществляются работы по техническому обслуживанию, адрес)

(тип установок, приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей, оповещателей)

Наличие договора на выполнение работ по техническому обслуживанию установки (п. 4.2 ТКП 316-2011)	Да	Нет	Примечание
	☐	☐	(№ _____ и дата договора _____, срок действия _____)
Наличие на объекте оборудования, обеспечивающего передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики, в пожарные аварийно-спасательные подразделения МЧС (СПИ о ЧС «Молния») (п. 5.6 ТКП 45-2.02-190-2010)	☐	☐	(№ _____ и дата договора _____, срок действия _____)
Наличие акта приемки в эксплуатацию системы с участием представителя государственного пожарного надзора (п. 4.7 ТКП 316-2011)	☐	☐	(№ _____ и дата _____ акта)
Наличие акта технического освидетельствования системы (при необходимости, не реже 1 раза в 5 лет) (п. 4.8 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие Акта первичного обследования системы (п.5.3, п. 5.9 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие графика технического обслуживания (п.5.13 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Выполнение графика технического обслуживания (п.9.1.1 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие перечней регламентных работ по техническому обслуживанию установки (п.6.1 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Выполнение работ в объеме регламента технического обслуживания № 1 (п. 3.1.9 ППБ РБ 1.02-94, п.4.4.1 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие оформленного «Паспорта системы» (п.5.13 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Выполнение работ в объеме регламента технического обслуживания № 2 (п. 3.1.9 ППБ РБ 1.02-94, п.4.4.2 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Проведение планового контроля качества технического обслуживания (наличие отметок о проведении планового контроля качества или документа, подтверждающего его проведения) (п. 7.4.2, п. 7.8 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие инструкции по эксплуатации установки пожарной автоматики (п.8.3.7 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие инструкции о действиях дежурного	☐	☐	

персонала в случае получения сигналов от приемно-контрольной аппаратуры (п.8.3.8 ТКП 316-2011)			
Наличие перечней помещений, защищаемых установкой пожарной автоматики, и их соответствие фактическому расположению шлейфов и извещателей (п.8.3.8 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие свободного запаса незадействованных лучей на менее 10% емкости приемно-контрольного прибора (3.1.19 ППБ РБ 1.02-94)	☐	☐	
Наличие журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту (п. 13 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Ведение (заполнение) журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту (п.6.2, п. 6.3 ТКП 316-2011, п.3.1.9 ППБ 1.02-94)	☐	☐	
Наличие журнала учета неисправной системы, содержащего: – регистрацию неисправностей установки; – принятые меры по устранению неисправностей (п.5.14 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Ведение (заполнение) журнала учета неисправной системы, содержащего: – регистрацию неисправностей установки; – принятые меры по устранению неисправностей (п.6.5 ТКП 316-2011, п.3.1.14 ППБ 1.02-94)	☐	☐	
Наличие журнала проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала (п.5.14 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Ведение (заполнение) журнала проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала (п.5.14, п. 9.1.3 ТКП 316-2011 пп.3.1.11-3.1.13 ППБ 1.02-94)	☐	☐	
Наличие журнала учета вызовов (п.5.14 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Ведение (заполнение) журнала учета вызовов (п.5.14 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие технологических карт по проверке технического состояния системы (п.7.8.4 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Знание дежурного персонала: – технических характеристик установки и принцип ее действия; – наименование, местонахождение и пожарную опасность защищаемых помещений; – порядок проверки работоспособности установки (п.8.3.8 ТКП 316-2011, п.3.1.10 ППБ 1.02-94)	☐	☐	
Наличие Акта по результатам проведения испытаний систем противодымной защиты (приемно-сдаточных; периодических не реже одного раза в год) (п. 5, п.8. п.34 НПБ 23-2010)	☐	☐	
Наличие 10 % запаса пожарных извещателей	☐	☐	

(оросителей, насадок) на объекте (п.8.3.11 ТКП 316-2011)			
*Выполнение работ штатными специалистами, имеющими соответствующую подготовку в области технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем автоматического пожаротушения, систем противодымной защиты (свидетельство об обучении (повышения квалификации), удостоверение, диплом, приказ о приеме на работу, запись в трудовой книжке и т.д.) (п.4.9, п.9.1.2 ТКП 316-2011, п.178 Указа № 450)	☐	☐	
Выполнение работ персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III (п.9.1.6 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Соблюдение сроков прибытия на обслуживаемый объект исполнителя по вызову Заказчика в сроки, определенные договором (для г. Минска-не более 3 часов) (п. 6.4 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие документа, подтверждающего повышение квалификации специалистов занятых техническим обслуживанием систем специалистов и работников в специализированных учебных заведениях не реже 1 раза в 5 лет (п. 4.9 ТКП 316-2011)	☐	☐	
Наличие для выполнения работ по техническому обслуживанию систем автоматического пожаротушения: - монтажника санитарно-технических систем и оборудования; - электрогазосварщика (п.4.9 ТКП 316-2011)	☐ ☐	☐ ☐	
Наличие для выполнения работ по техническому обслуживанию систем противодымной защиты: - слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; - электрогазосварщика (п.4.9 ТКП 316-2011)	☐ ☐	☐ ☐	
Наличие приказа или распоряжения руководителя предприятия о назначении (пп. 1.8, 3.1.2 ППБ 1.02-94): - лица, ответственное за эксплуатацию УПА; - обслуживающего персонала для производства технического обслуживания и ремонта УПА (при обслуживании УПА силами предприятия); - оперативного (дежурного) персонала для круглосуточного приема сигналов от УПА.	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
Обеспечено ли лицом, ответственным за эксплуатацию УПА, (пп. 1.10, 1.13, 3.1.4 ППБ 1.02-94): - поддержание УПА в работоспособном состоянии; - контроль за своевременным и качественным техническим обслуживанием и планово-	☐ ☐	☐ ☐	

предупредительным ремонтом; - подготовка обслуживающего и оперативного персонала предприятия, а также обучение и инструктажи работников, работающих в защищаемых УПА помещениях; - разработка эксплуатационной документации и систематический контроль за ее ведением; - информирование органов государственного пожарного надзора о всех случаях срабатывания и отказов УПА (приложение 1 ППБ 1.02-94); - своевременное предъявление рекламаций заводам-изготовителям при поставке некачественного оборудования, приборов и комплектующих изделий.	☐	☐	
Наличие на предприятии у лица, ответственного за эксплуатацию УПА, полного комплекта технической документации согласно приложению 2 ППБ 1.02-94 (п.3.1.5 ППБ 1.02-94)	☐	☐	
Наличие опломбирования и заземления аппаратуры приемно-контрольных приборов (п.3.1.18 ППБ 1.02-94)	☐	☐	
Наличие закрытыми и опломбированными защитных крышек на клеммных колодках контрольно-приемных приборов, распределительных коробках (п.3.1.20 ППБ 1.02-94)	☐	☐	
Соответствие срока хранения пенообразователя или его раствора нормативному, исходя из вида используемого пенообразователя и условий хранения либо подтверждение качества пенообразователя (наличие протокола испытаний не реже 1 раза в год) (п.3.2.11 ППБ 1.02-94)	☐	☐	
*Результаты проверки работоспособности установки (п.4.4.1, п. 4.4.2, п. 7.1 ТКП 316-2011) 1. Визуально состояние шлейфов пожарной сигнализации, пожарных извещателей, оповещателей, приемно-контрольного прибора, СПИ о ЧС «Молния» (при наличии на объекте):	Подробно изложить выявленные нарушения		

2. Проверка установки на основном и резервном источнике питания в следующих режимах работы: – дежурный; – неисправность; – обнаружение пожара. – прохождение сигналов о пожаре и неисправности в СПИ о ЧС «Молния»	
---	--

***Невыполнение указанных требований, в том числе неработоспособность систем ПА и ПДЗ или их элементов, является грубым нарушением законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий (п. 182 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»).**

В графе «да» делается отметка в случае выполнения всех перечисленных условий, если условия не выполнены, необходимо сделать отметку в графе «нет»; в графе «примечания» детализировать невыполненные условия. При отсутствии проверяемого показателя в графах ставиться «-» (например, на объекте не применяется система автоматического пожаротушения).

Составил: _____

ФИО, должность, дата, подпись работника, проводившего проверку

Ознакомлены:

Представитель объекта:

Представитель обслуживающей организации: